

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю
г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 209/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 20» г. Находка

Заведующая Емец Лидия Анатольевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя

объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 24 марта 2016 года № 209 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 минут 19.04.2016 года
по 17 часов 00 минут 19.04.2016 года проведена плановая / выездная проверка в отношении здания,
территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 20» г. Находка

Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Игнатьев Константин Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» г. Находка,

г. Находка, ул. Фрунзе 18 корп. а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заведующим Емец Лидией Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, образовавшиеся отверстия не заделаны негорючим материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. (Архив)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п 22</i>	<i>01.08.2016г.</i>	
2	<i>Осуществляется эксплуатация электроустановочного изделия (электрической розетки) с повреждениями. (Мясной цех)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 42 абз. (б)</i>	<i>01.08.2016г.</i>	

3	Эксплуатируются электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. (Склад)	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 абз (в)	01.08.2016г.	
4	Помещения склада не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. (Склад)	СП 5.13130.2009 таблица А.3 п. 5.2	01.08.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Находки
по пожарному надзору

Игнатьев Константин Николаевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 19 " 04 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 19 " 04 2016 г.

Заведующий Емец Лидия Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору