

г. Находка

(место составления акта)

«19» апреля 2016 г.

(дата составления акта)

«17» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 209

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Фрунзе 18 корп.а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 24 марта 2016 года № 209

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» г. Находка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

19.04.2016 года с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Находка управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому
краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Д/с № 20» г. Находка Емец Л.А 28.03.2016 года в 11 часов 00 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Игнатьев
Константин Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20» г. Находка
Емец Лидия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями,
образовавшиеся отверстия не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел
огнестойкости и дымогазонепроницаемость. (Архив, Правила противопожарного режима в РФ п 22,
ответственное лицо - Емец Лидия Анатольевна).
2. Осуществляется эксплуатация электростановочного изделия (электрической розетки) с
повреждениями. (Мясной цех, Правила противопожарного режима в РФ п. 42 абз. (б), ответственное лицо
- Емец Лидия Анатольевна).
3. Эксплуатируются электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильников. (Склад, Правила противопожарного режима в РФ п. 42 абз
(в), ответственное лицо - Емец Лидия Анатольевна).

4. Помещения склада не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. (Склад, СП 5.13130.2009 таблица А.3 п. 5.2, ответственное лицо - Емец Лидия Анатольевна).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол № 255 ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, протокол № 256 ст. 20.4 ч. 3 КоАП РФ, предписание № 209/1/1 от 19.04.2016 года, протокол по проверке состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций № 19 от 01.03.2016 года, журнал регистрации работ ТО и ППР АПС и СОУЭ, акт выполненных работ и проверки состояния средств сигнализации от 23.03.2016 года.



Подписи лиц, проводивших проверку:

Игнатъев К.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » 04 2016 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)